

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名:越後天然ガス株式会社

		単位	令和2年度 (実績)	令和3年度 (実績見込)	令和4年度 (初年度)	令和5年度	令和6年度		
越後天然ガス株式会社の 供給区域	年間需要量	千m ³ /年	39,897	39,609	39,409	39,607	39,703		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	12,163	12,121	12,122	12,123	12,124		
	調整力確保量	m ³ /時間	14,120	14,120	14,120	14,120	14,120		
	調整力	%	116.1	116.5	116.5	116.5	116.5		
	年間需要量	千m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
	年間需要量	千m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
合 計	年間需要量	千m ³ /年	39,897	39,609	39,409	39,607	39,703		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	12,163	12,121	12,122	12,123	12,124		
	調整力確保量	m ³ /時間	14,120	14,120	14,120	14,120	14,120		
	調整力	%	116.1	116.5	116.5	116.5	116.5		